



EI-60 plate mellom skap og trevegg

Fordelingsskap, se egen tegning

Kobberrør, 12mm
Loddnippel 12mm x 1/2"

rør, 20mm

Sikaflex tetningsmasse i mellomrom

kobberrør i varerør

Radius = 120mm

Pukk 4-8mm

OPPRISS

Sand 25mm rundt varerør

Utlufting av mellomrom varerør og kobber-rør

A	Underlag til bygging		HF	15.02.2001
Rev.	Antall	Revideringen gjelder	Sign.	Dato
Poststed/nr.			konst.: HF	
Anl.navn/nr.	Gassrør under betongsåle og gjennom gulv		godkj.: STATOIL	
Anleggsdel			T.Steinslog	Statoll Norge AS
	M=L	FORMAT	Originalarkiv	Bl.nr. 1 av 1
	1:10	A3	Tegn.dato: 12.06.2001	
Tegningsleverand.r:	Tegn.lev.'s tegn.nr. 2492-MR-G22		Tegningsnummer: MR-G22	Rev. A

